



Všem zájemcům o veřejnou zakázku

V Brně dne 16.8.2022

8888-22-03 Stavební úpravy „zázemí pro účely bádání“

Zadavatel sděluje všem dodavatelům:

Věc: Dodatečné informace č.1 k veřejné zakázce malého rozsahu:

Zadavatel odpovídá na dotazy:

Dotazy:

1. Dostal jsem se na Vaši poptávku až dnes a již není platný odkaz ke stažení PD. Mohla by jste mi tedy poslat odkaz PD přes uschovnu znovu.
2. V soupise prací bychom potom potřebovali více objasnit popř. rozpoložkovat tyto položky:

43	vlastní	Plastové výplně otvorů, zasklení izolační dvojsklo	kpl	1,00000
106	786-vlastní	D+M exteriérová žaluze	m2	11,50000
107	A0ON2 vlastní	Vytápění + zdroj tepla	Soubor	1,00000
108	A0ON2 vlastní	Vzduchotechnika	Soubor	1,00000
109	A0ON2 vlastní	Elektroinstalace	Soubor	1,00000
110	A0ON2 vlastní	Vodovod, kanalizace, zařiz. předměty	Soubor	1,00000

Dále prosím objasnění:

3. V popisu prací ZD je KZS tl. 150 mm, ale v soupise prací je tl. 260 mm. Co platí?

41	622319142RV1	Zatepl. Webertherm elastic, fasáda, EPS F 260 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	147,58000
----	--------------	--	----	-----------

4. Opravdu požadujete dveře výšky 210 cm? Tyto jsou 2x dražší než standart výšky 197 cm.

84	vlastní	D+M Dveře CPL, oblož. Zárubeň š. 700-900 mm, výška 2100 mm klika, zámek, bez prahu	kpl	4,00000
----	---------	--	-----	---------

5. Co se stane pokud nám cenová nabídka překročí 2,1 mil. Kč vč. DPH. V ZD se pouze píše že nesmí být tato cena překročena.

Odpovědi zadavatele:

1. Posílám znovu odkaz, bude přiložen i v průvodním mailu

www.uschovna.cz/zasilka/BITI4SRYS59JDW8G-69A



2.

43.. plastové výplně otvorů

1,0x1,1m - 1ks

0,8x1,1m - 2ks

1,0x2,05m - 2ks

(1,4x1,1+1,0x2,05m) - balkónová sestava - 4 ks

106.. exteriérové žaluzie

12,2mb (rozměr šířka čistých otvorů oken), nutno uvažovat přesah dle technologie výrobce

107 vytápění + zdroj tepla

elektrický kotel 15 kw, včetně ohřevu vody

deskové radiátory pod okny

700x600mm tl. 100mm - 1 ks

1100x600mm tl. 100mm - 4 ks

600x600mm, tl. 100mm - 2 ks

108 VZT

Ventilátor do koupelny (stropní) s časovým doběhem - 2 ks

digestoř do kuchyně - 1 ks

109 Elektroinstalace

Elektrický rozvaděč standard jednosazbový

Venkovní svítidla (nástěnné) IP44 - 13 ks

Jednopolový vypínač standard bílý Tango - 11ks

Dvoupólový vypínač standard bílý Tango - 10 ks

Zásuvka standard bílá Tango, jedna zdířka - 37 ks

Svítidla standard klasika místnosti - 8ks

Ledkové bodové svítidla standard - 9 ks

Zářivka kuchyně š. 600mm - 1 ks

Elektrické rozvody (kabely a jejich délky dle příložené PD, D.1.4 Půdorys elektroinstalace)

(v mailu přikládám v pdf. 02.ZTI jednotlivé půdorysy)

110 kanalizace, vodovod zařizovací předměty

- viz D.1.4 výkresy podlaží - vodovod a kanalizace

sprchový kout 800mm s vaničkou akrylát

umyvadlo standard 600mm

toaleta standard / případně geberit (alcaplast)

dřez s odkapávačem 600-800mm

3.

41 Fasáda

Zateplení polystyren fasádní EPS tl. 150mm (nikoliv 260mm)

4.

84 dveře

standard výšky 197cm



5.

Zadavatel upravuje druhý odstavec **Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:** na straně 8z10

- Nabídkovou cenou se rozumí cena stanovená dodavatelem za celý předmět plnění veřejné zakázky v Kč bez DPH, která zahrnuje v cenách jednotlivých položek veškeré související náklady spojené s realizací předmětu plnění podle odst. „Předpokládaná hodnota zakázky nesmí překročit **hodnotu 2 100 000,00 vč. DPH.**

na

- Nabídkovou cenou se rozumí cena stanovená dodavatelem za celý předmět plnění veřejné zakázky v Kč bez DPH, která zahrnuje v cenách jednotlivých položek veškeré související náklady spojené s realizací předmětu plnění.

Ostatní podmínky VZMR zůstávají v platnosti

S pozdravem

Doc. Mgr. Jan Zukał, Dr., MBA
Ředitel

Věra Pospíšilová
technik